

吐水量と適合浴槽

■単位はℓ／分

型 式	口径	作動時圧力			適合浴槽容量とお湯はり時間	
	入口 × 出口	0.15Mpa	0.2Mpa	0.25Mpa		
GUS-215	15A×15A	20	25	32	0.5㎡～ 1.0㎡	30分
GUS-320	20A×20A	40	50	55	1.0㎡～ 2.0㎡	30分
GUS-425	25A×25A	80	105	120	3.0㎡～ 4.0㎡	33分
LUS-1S	15A×15A	17	20	27	0.5㎡～ 1.0㎡	38分
LUS-1	15A×20A	30	37	43	1.0㎡～ 2.0㎡	41分
LUS-2	20A×25A	60	75	87	2.0㎡～ 3.0㎡	32分
LUS-3	25A×32A	115	140	160	3.0㎡～ 6.0㎡	32分
LUS-4	40A×40A	250	320	375	6.0㎡～10.0㎡	25分
LUS-5	50A×50A	500	610	700	10.0㎡～20.0㎡	22分

■ 適合浴槽容量は湯と水を適温補給水ユニットに表中の作動時圧力で供給し、出口側配管や吐水口の抵抗を0.05Mpaと仮定して算出しています。

5

浴槽適温補給水ユニット